



安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	嫩江县聚源石化有限责任公司南开路加油站安全评价		
	行业类别	第一类 4b	报告提交时间	2019.9.23
	项目简介	<p>该站经营的成品油有乙醇汽油、柴油两个种类。加油岛处现有加油机 8 台：其中汽油双枪单品潜油泵式加油机 4 台、柴油双枪单品潜油泵式加油机 4 台。该站油罐区共有埋地油罐 6 座（其中 2 座 30m³ 汽油罐，4 座 40m³ 柴油罐），设有防渗池，总容量 220m³，等级容量 140m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014 版）第 3.0.9 条对加油站的等级划分规定，该站的等级规模属于二级加油站。符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014 版）第 4.0.2 条关于在城市建成区不宜建一级加油站，在城市中心区不应建一级加油站的规定。</p> <p>本加油站设置汽油加油及卸油油气回收系统，加油区未设自助加油机。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	张会平	技术负责人	张春丽
	过程控制负责人	周媛	报告编制人	张会平、张艳飞
	报告审核人	丁永民	安全评价师	张会平、李茂刚、刘钢、景丽君、张艳飞
	注册安全工程师	周媛、张春丽	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	张会平、张艳飞		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	工作时间：2019 年 8 月 30 日主要任务：收集资料、现场勘察。 2019 年 9 月 2 日现场复查。		

现场照片



备注及其他信息

无

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	嫩江县长江成品油销售有限责任公司安全现状评价		
	行业类别	第一类 4b	报告提交时间	2019-4-15
项目简介	<p>该站位于黑龙江省黑河市嫩江县长江乡长江村南 70 米处。其东侧为农田；西侧为架空电力线（无绝缘层）和通乡公路；南侧围墙外 25m 处为农机服务站的农机具仓库；北侧为架空电力线（有绝缘层），距围墙 9m 为村路、21m 处为民宅。本加油站设置了汽油加油及卸油油气回收系统，加油区未设置自助加油机。该站经营的成品油有乙醇汽油、柴油两个种类。加油岛处现有加油机 3 台：其中汽油单枪单品加油机 1 台、柴油单枪单品加油机 2 台。该站油罐区共有埋地油罐 4 座：内部设置单罐容积为 20m³ 双层柴油罐 3 座、单罐容积为 20m³ 双层汽油罐 1 座，设有防渗池，总容量 80m³，等级容量 50m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。三级加油站</p>			
安全评价项目参与人员	项目评价组长	张艳飞	技术负责人	赵卿
	过程控制负责人	周媛	报告编制人	李茂刚
	报告审核人	张春丽	安全评价师	李茂刚 丁永民 刘钢 袁军
	注册安全工程师	赵卿 周媛 张春丽	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	张艳飞 刘钢		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2019 年 2 月 22-24 日现场检查并收集资料		
	备注及其他信息	——		

现场照片

